



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BU0250

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Industrial Blansol S.A. Poligono Ind. Ambrosero, E-39791 Bárcena de Cicero (Cantabria)
Vertreiber <i>distributor</i>	Industrial Blansol S.A. Poligono Ind. Ambrosero, E-39791 Bárcena de Cicero (Cantabria)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Verbundrohren PE-Xb/Al/PE-Xb und Klemmverbindern aus Metall, Typ: M-MV
Modell <i>model</i>	ixPress
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 80755/08 vom 30.06.2009 (SKZ) KTW-Prüfung: 015A06_2 vom 31.03.2005 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-171722-08-SI vom 18.12.2008 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: MO 090/08 vom 06.02.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.06.2014 / 08-0467-WNE

18.09.2009 GI A-112

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
ixPress	Durchmesser: 16 x 2,0 mm	
ixPress	Durchmesser: 20 x 2,0 mm	
ixPress	Durchmesser: 26 x 3,0 mm	
ixPress	Durchmesser: 32 x 3,0 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0530	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	E 8790-70/E 8790-70	Parker Hannifin GmbH
DW-8231BU0089	PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1	MULTIPEX/MULTIPEX	Industrial Blansol S.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

zu verwendende Klemmverbinder: Metall, Typ: M-MV; Hersteller: Industrial Blansol S.A., E-39791 Bárcena de Cicero

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1:
"Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich"
wurde mit dem Prüfbericht MO 090/08 (TZW) vom 06.02.2008 nachgewiesen.



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BU0250

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Industrial Blansol S.A. Poligono Ind. Ambrosero, E-39791 Bárcena de Cicero (Cantabria)
Vertreiber <i>distributor</i>	Industrial Blansol S.A. Poligono Ind. Ambrosero, E-39791 Bárcena de Cicero (Cantabria)
Produktart <i>product category</i>	installation systems and system joints: drinking water installation system (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	drinking water installation system consisting of multilayer pipe PE-Xb/Al/PE-Xb and clamping connectors made of metal, type: M-MV
Modell <i>model</i>	ixPress
Prüfberichte <i>test reports</i>	mechanical test: 80755/08 from 30.06.2009 (SKZ) KTW testing: 015A06_2 from 31.03.2005 (TZW) hygienic testing: W-171722-08-SI from 18.12.2008 (WHY) hygienic testing: MO 090/08 from 06.02.2008 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.06.2014 / 08-0467-WNE

18.09.2009 GI A-112

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dv-gw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
ixPress	diameter: 16 x 2,0 mm	
ixPress	diameter: 20 x 2,0 mm	
ixPress	diameter: 26 x 3,0 mm	
ixPress	diameter: 32 x 3,0 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-5253BQ0530	sealing material for drinking water installations	E 8790-70/E 8790-70	Parker Hannifin GmbH
DW-8231BU0089	PE-Xb/Al/PE-Xb tube, manufacturing group 1	MULTIPEX/MULTIPEX	Industrial Blansol S.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

only to use with clamp connectors: metal, type: M-MV; producer: Industrial Blansol S.A., E-39791 Bárcena de Cicero

With the test report MO 090/08 (TZW) date. 06.02.2008 it is proven, that the requirements according the standard DVGW W270 (01.11.2007) appendix A.1.1:

"Material for the standard application in contact with potable water " are fulfilled.