



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/W/0717/01/2007

ORYGINAL

Wyrób / product: **System BARBI: rury wielowarstwowe Multipex PEX/AL/PEX, zaciskowe kształtki mosiężne**

Zawierający / containing: polietylen sieciowany PE-Xb Polidan TA/HF, aluminium; mosiądz CuZn40Pb2 i CuZn39Pb3, stal nierdzewną AISI 304, uszczelnienie EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia oraz w instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Industrial Blansol, S.A.
39791 Ambrosero-Barcelona de Cicero
Polig. Ind. Ambrosero, Parc. 19, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ARKA Spółka Jawna R. Witkowski, T. Pawłowski,
J. Gronek, A. Pawłowski
76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-09-22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2011-09-22
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 29 października 2007

The date of issue of the certificate: 29th October 2007

Kierownik
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

proj. T. Potliady